

Kleszczele, 04.05.2018 r.

RGK.271.2.2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na **budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły zapytania od wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pyt. 1 Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej na przedmiotowe zadanie, jeśli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie?

Odp.: Nie.

Pyt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni z PE 1000 na studnie betonowe? Jeżeli nie prosimy o załączenie szczegółu posadowienia studni z PE w gruntach nawodnionych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamianę studni PE fi 1000 na studnie betonowe fi 1200 gdy będą one wykonane z betonu klasy C40/50 oraz stopniu wodoszczelności W10.

Pyt. 3 Czy zamawiający dopuści płatności częściowe faktur na przedmiotowym działaniu? Jeśli tak prosimy o podanie czasokresu fakturowania.

Odp.: Nie.

Pyt. 4 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w jaki sposób Wykonawca powinien oszacować koszty odwodnienia gruntu? W przedmiarach robót widnieje zapis, iż faktyczna ilość godzin pompowania zostanie ustalona w porozumieniu z inspektorem nadzoru na budowie, natomiast zapisy umowy stanowią rozliczenie ryczałtowe.

Odp.: Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Szacowanie kosztów należy do Wykonawcy.

Pyt. 5 W załączonych przedmiarach znaczna część gruntu z wykopu jest przewidziana do ponownego wbudowania. Czy Zamawiający dopłaci za ewentualną wymianę gruntu gdyby okazało się, że urobku z wykopu nie da się zagęścić do normatywnych wskaźników zagęszczenia w nawierzchniach utwardzonych?

Odp.: Ze względu na brak badań geologicznych Zamawiający w przypadku uzasadnionym dopuszcza po akceptacji inspektora nadzoru dodatkowe wynagrodzenie

**Powyższe udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zostaną przesłane wszystkim, którzy otrzymali SIWZ, zostały opublikowane zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 uPzp na stronie Zamawiającego [www.bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl](http://www.bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl).**

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Aleksander Sielicki